



УНСТІТУТ УМС АД
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
– Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od
požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

KLASIFIKACIONI IZVEŠTAJ

GFT – 7926/22-CLS

Predmet izveštaja:

Požarna klasifikacija proizvoda na osnovu
rezultata reakcije na požar u skladu sa
standardom **SRPS EN 13501-1:2019+A1**,
podnih obloga, tip: „ZENITH SEE 702“,
Proizvođač: **TARKETT SEE**

Naručilac:

TARKETT SEE
Industrijska zona 8,
21400 Bačka Palanka, Srbija

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda br. 41-13304 od 14.10.2021. g

Sadržaj:

Izveštaj sadrži 4 (četiri) strana.

Izveštaj odobrio:


Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara

Rukovodilac u laboratoriji

Dragiša Ivanšević, dipl. maš. inž.



Beograd, 28.02.2022. godine



1. UVOD

U izveštaju je određena klasifikacija podnih obloga srednje izmerene debljine od 2 mm.


2. TEHNIČKI OPIS KLASIFIKOVANOG PROIZVODA

2.1. Primena klasifikovanog proizvoda

Primena podnih obloga, tip: „ZENITH SEE 702“, je propisana od strane proizvođača. Klasifikovani proizvod se može postaviti samo na negorive podloge.

2.2. Opis proizvoda

Klasifikovani proizvod predstavlja jednokomponentni proizvod. Proizvodi su ispitani sa upotrebom supstrat ploče (podloge) na koju je uzorak mehanički fiksiran.



УНСТІТУТ УМС АД
БЕОГРАД

3. IZVEŠTAJI I REZULTATI ISPITIVANJA

3.1 Izveštaji o ispitivanju


U narednoj tablici je dat spisak izveštaja o ispitivanju koji su korišćeni pri klasifikaciji proizvoda:

Naziv ispitne laboratorije	Naručilac ispitivanja	Broj izveštaja	Metoda ispitivanja
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara	TARKETT SEE Industrijska zona 8, 21400 Bačka Palanka, Srbija	GFT-7896/22-DMP od 17.02.2022.	SRPS EN 11925-2
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara	TARKETT SEE Industrijska zona 8, 21400 Bačka Palanka, Srbija	GFT-7895/22-POD od 28.02.2022.	SRPS EN ISO 9239-1

3.2 Rezultati

Metod ispitivanja i broj izveštaja	Parametar za klasifikaciju	Broj ispitnih uzoraka	Rezultati
SRPS EN 11925-2 GFT-7896/22-DMP Izloženost plamenu od 15 s	$F_s \leq 150 \text{ mm}$	6*	ZADOVOLJAVA!
SRPS EN ISO 9239-1 GFT-7895/22-POD	$CHF \geq 8 \text{ kW/m}^2$ Produkcija dima $\leq$ 750 % min	3	$CHF = 8,3114 \text{ kW/m}^2$ Produkcija dima = 571,422 % min

*Ispitivanje je sprovedeno pri površinskom i ivičnom dejstvu plamenika.



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
– Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

4. KLASIFIKACIJA I POLJE PRIMENE PROIZVODA

4.1 Klasifikacioni standard

Klasifikacija proizvoda je izvršena u skladu sa standardom SRPS EN 13501-1:2019.

4.2 Požarna klasifikacija

Podne obloge, tip: „ZENITH SEE 702“, mogu se klasifikovati kao:

**Na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar kao:
B_{fl} s1**

4.3 Primena proizvoda

Klasifikacijom je pokriven opseg debljina iznad 2 mm. Materijal se mora postavljati samo na negorive podloge.

5. OGRANIČENJA

Klasifikacioni izveštaj ne predstavlja sertifikaciju proizvoda. Ovim izveštajem su potvrđene performanse materijala na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar.

Period važenja klasifikacionog izveštaja iznosi 5 godina.

Beograd, 28.02.2022. godine

Izveštaj uradio/la:

Kijanović Aleksandar
Aleksandar Kijanović, mast.inž.maš.

Rukovodilac ispitivanja:

Dragiša Ivanišević
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.